

## نتائج اختبار الشد على أسساخ فايبر جلاس

**بيانات الواردة من الجهة طالبة الاختبار:**

تاريخ التوريد: ٢٠٢٤/٠٧/٢٣

الجهة طالبة الاختبار: تيراتك للحلول البيئية

تاريخ إجراء الاختبار: ٢٠٢٤/٠٨/٢٥

اسم المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): ناج فيلا - التجمع الأول


رقم الوارد: I/1364/2024

الجهة المالكة: مدينة مصر للإسكان والتعمير

كود العينة: MTL\ST\2024\1271

الجهة المنفذة: مدينة مصر للإسكان والتعمير

### النتائج:

النتائج			الخاصية
٣	٢	١	
٧	٧	٧	(مم) القطر الاسمي للأسساخ
٤٧	٤٩	٥٠,٧	(كن) الحمل الأقصى
١٢٢١,٧٣	١٢٧٣,٧٢	١٣١٧,٩١	(نيون/مم²) مقاومة الشد
حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	حدث كسر بالسيخ	مكان الانهيار
			شكل الانهيار

### ملاحظات:

- البيانات المذكورة عاليه طبقاً لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسؤولية على المركز.
- تم تسليم العينة إلى المعجل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- النتائج المرفقة تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسرى ولا يعتمد بها لاعتماد أي إنتاج كمى ولا يعتمد بها كشهادة مطابقة.



المشرف  
٨٢٩  
٢٠٢٤.٠٨.٢٩

القائم بالاختبار  
٢٠٢٤.٠٨.٢٩